



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**
Прокуратура города Когалыма
ул. Сопочинского, д. 3

30.04.2025 №07-08-2025/Прдп69-25-20711006



Директору МАОУ СОШ №5

Заремскому П.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики на территории города Когалыма.

Установлено, что образовательной организацией заключен договор №06 от 27.12.2024 «На техническую эксплуатацию сетей, электрооборудования и наружного освещения объекта МАОУ СОШ №5 на 2025 год», заключенный учреждением с ООО «Энергия».

В ходе проверки МАОУ СОШ №5 представлен приказ ООО «Энергия» от 15.01.2025 №4/5 о назначении ответственных лиц за электрохозяйство объекта МАОУ СОШ №5 – мастера РЭС Дягилева В.Н., протокол проверки знаний правил работы в электроустановках от 19.04.2024 №259/2024, в котором указано о прохождении проверки знаний Дягилевым В.Н. в должности мастера по месту работы в ООО «Энергия».

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников образовательной организации.

Согласно ст.41 Закона №273-ФЗ одной из задач по охране здоровья детей является обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ) одним из основных принципов государственной политики в сфере электроэнергетики является принцип обеспечения бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики.

В силу ч.3 ст.4 указанного федерального закона субъекты электроэнергетики обязаны соблюдать требования данного закона, других федеральных законов и

принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 №811 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее – Правила), которые устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - электроустановки) и распространяются на потребителей электрической энергии – хозяйствующих субъектов и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками, за исключением потребителей - физических лиц, указанных в пункте 3 Правил (далее - потребитель).

В соответствии с п.7 Правил при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить, в том числе:

- содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию;
- проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок;
- подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, в соответствии с главой IV Правил;
- оперативно-технологическое управление электроустановками;
- контроль за техническим состоянием электроустановок и эксплуатацией принадлежащих потребителю на праве собственности или ином законном основании объектов по производству электрической энергии, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем;
- содержание в исправном состоянии устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для защиты линий электропередачи (далее - ЛЭП) и оборудования, входящего в состав электроустановок и другое.

В силу п. 8 Правил потребителем организационно-распорядительным актом должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок между структурными подразделениями и должностными лицами потребителя - юридического лица, определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок потребителя.

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического

персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.

Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала.

В случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается непосредственно на такого индивидуального предпринимателя.

Для потребителей - физических лиц, осуществляющих эксплуатацию электроустановок напряжением выше 1000 В, обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагается на такое физическое лицо.

В соответствии с п.9 Правил определен перечень полномочий, которые должны быть возложены на ответственного за электрохозяйство. Данный перечень является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.

Так, на ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по:

- организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок и ее пересмотру (актуализации) в соответствии с главой III Правил;

- организации и обеспечению проведения работы с персоналом в соответствии с главой IV Правил;

- организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием работников организаций, выполняющих функции по оперативному и (или) техническому обслуживанию, ремонту, наладке, испытаниям электроустановок, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании потребителю, и не состоящих в его штате, в том числе осуществлению контроля правильности допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечению выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок;

- контролю наличия средств защиты в электроустановках и инструмента, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведения проверок и испытаний таких средств защиты и инструмента в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами;

- обеспечению ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, а также Правилами;

- организации оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках;

- обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотру (актуализации) указанных схем в соответствии с пунктами 30 и 31 Правил и иные полномочия, названные в п. 9 Правил.

Согласно п.10 Правил назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им групп по электробезопасности.

Вместе с тем, проверка показала, что вопреки требованиям нормативных правил для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, руководитель потребителя (МАОУ СОШ №5) не назначил организационно-распорядительным документом из числа административно-технического персонала потребителя лиц, на которых возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (ответственный за электрохозяйство и его замещающего).

Наличие вышеуказанных документов, представленных в ходе проверки, не свидетельствует о выполнении Учреждением обязанности в сфере электроэнергетики, установленной требованиями п. п. 7 – 10 названных Правил, а также нормативными требованиями федеральных законов.

Указанные нарушения не позволяют обеспечить безопасность эксплуатации электроустановок, расположенных на объекте образования, и создают угрозу возникновения и распространения пожара.

Невыполнение названных требований закона не позволяет предотвратить или уменьшить воздействие на работающее лицо опасных и (или) вредных производственных факторов, безопасность от которых напрямую установлена законом.

В связи с чем, необходимо в соответствие с требованиями указанного закона локальным актом назначить из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (ответственный за электрохозяйство), и его заместителя, прошедших в соответствии с требованиями п. 10 Правил, проверку знаний в соответствии с главой IV Правил от юридического лица - работодателя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и в течение тридцати дней со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о мере ответственности виновных должностных лиц в соответствии с действующим законодательством. Копию решения направить в прокуратуру города.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно, письменно сообщить в прокуратуру города для решения вопроса об участии в его рассмотрении.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Р.Н. Гильманов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 117A38EBC66128C0E240EF3DD6B66765

Владелец **Гильманов Рустем Наплевич**

Действителен с 12.02.2025 по 08.05.2026