


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86250041000116928334

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27000422>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.02.2025 № 3-И

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии со статьей 52_1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86250041000116928334

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН:
17.10.2002, КПП: 86080100



(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5») ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100 и рассмотрении протокола осмотра от 27.01.2025 г., экспертного заключения № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г., № СУ.12.У.05437.02.25 от 06.02.2025 г., расписания учебных занятий на 2024-2025 учебный год, утвержденное Приказом от 09.01.2024 г. № 20, протокола измерений параметров микроклимата № 8.25.Ф.К. от 28.01.2025 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. 27.01.2025 г. в период с 10 ч. 39 мин. до 11 ч. 31 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, установлено, что в кабинетах № 212, № 306, № 310 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п. 2.4.3., п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 07.02.2025 г. № ПМ 86250041000116928334 (фото № 1, 2, 3, 4, 5, 6), протоколом осмотра от 27.01.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г.

2. 27.01.2025 г. в период с 10 ч. 39 мин. до 11 ч. 31 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, установлено, что в спортивном зале, мужских туалетах (около кабинетов № 205, № 306) имеет дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- в спортивном зале – дефекты на стенах;
- в мужском туалете около кабинета № 205 – дефекты на потолке;
- в мужском туалете около кабинета № 306 – дефекты на потолке (отсутствует поточная рейка).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 07.02.2025 г. № ПМ 86250041000116928334 (фото № 7,8,9,10,11,12), протоколом осмотра от 27.01.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г.

3. 27.01.2025 г. в период с 10 ч. 39 мин. до 11 ч. 31 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, установлено, что в зонах рекреаций (около кабинетов № 206, № 203, № 316) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 07.02.2025 г. № ПМ 86250041000116928334 (фото № 13,14,15,16,17,18,19), протоколом осмотра от 27.01.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г.

4. 27.01.2025 г. в период с 10 ч. 39 мин. до 11 ч. 31 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, установлено, что в кабинете № 205 имеется нарушение целостности стекла, в виде трещины.

Данный факт являются нарушением требований **ст.11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.3.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 07.02.2025 г. № ПМ 86250041000116928334 (фото № 20), протоколом осмотра от 27.01.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г.

5. В МАОУ «Средняя школа № 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в помещении кабинета № 104, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 8.25.Ф.К от 28.01.2025 г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре» СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г., параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от 22,0% ± 3,46 до 22,1% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 23,6% ± 3,46 до 23,7% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 8.25.Ф.К от 28.01.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05436.02.25 от 06.02.2025 г.

6. При рассмотрении документации 07.02.2025 г. расписания уроков, расписания звонков МАОУ «Средняя школа № 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19 на 2024-2025 учебный год, утвержденные Приказом от 09.01.2025 г. № 20 № СУ.12.У.05437.02.25 от 06.02.2025 г. установлено, что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

- в 6 Б классе в среду составляет 7 уроков, при гигиеническом нормативе - не более 6 уроков. Величина недельной нагрузки в 6Б классе составляет 31 час, (при пятидневной учебной неделе).

Для учащихся первых классов отсутствует динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут, перемены между 1, 2, 3, 4 уроками для учащихся первых классов составляет 15 минут.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением СУ.12.У.05437.02.25 от 06.02.2025 г. расписанием занятий, расписанием звонков, утвержденные Приказом 09.01.2025 г. № 20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52_1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА
КОГАЛЫМА (МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5»)

ОГРН 102860144193 дата присвоения: 18.10.2002 ИНН 860804057 0

628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до «29» августа 2025 г.

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «29» августа 2025 г.

1. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в кабинетах № 212, № 306, № 310 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты).

2. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в спортивном зале, мужских туалетах (около кабинетов № 205, № 306) устранить дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- в спортивном зале – дефекты на стенах;
- в мужском туалете около кабинета № 205 – дефекты на потолке;
- в мужском туалете около кабинета № 306 – дефекты на потолке.

3. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в зонах рекреаций (около кабинетов № 206, № 203, № 316) устранить дефекты напольного покрытия.

4. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в кабинете № 205 устранить дефекты остекления.

5. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19, в кабинете № 104 параметры микроклимата привести в соответствие, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. В МАОУ «Средняя школа « 5» по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19 расписание уроков на 2024-2025 учебный год, расписание звонков, утвержденные Приказом № 20 от 09.01.2025 г. привести в соответствие, согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА
КОГАЛЫМА (МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5») ИНН: 8608040611, ОГРН:
1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100; 628486, ХМАО-
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 19**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» февраля 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

лично в руки

07.02.2025