

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000105688889

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15761006>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме
ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 26.04.2023 № 10-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17
(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Сотников Александр Юрьевич

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита

ПМ 86230041000105688889

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.
628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, КПП: 86080100, и рассмотрении экспертного заключения № 5 от 25.04.2023 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 25.04.2023 г., протоколов лабораторных исследований № 1123.К.23 от 25.04.2023г., № 1122.К.23 от 25.04.2023г., № 195.23.Ф.К от 21.04.2023г., № 194.Ф.К от 21.04.2023г., № 193.23.Ф.К от 21.04.2023г., № 09765.23 от 20.04.2023г., № 90.23.В.К от 20.04.2023г., № 89.23.В.К от 20.04.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований:

1) 19.04.2023 г. в период с 11 ч. 10 мин. до 12 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, установлено, что имеются наличия дефектов и нарушения целостности внутренней отделки, не позволяющие должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в кабинетах № 102 и №103, в горячем цеху на потолках имеются дефекты в виде трещин;
- в кабинете № 104, спортивном зале, женском туалете (3 этаж), цехе для обработки овощей, в обеденной зоне имеются дефекты стен в виде трещин, сколов и отверстий;
- в кабинете № 202 имеются дефекты плинтусов (деформированы, трещины, сколы, заклеены скотчем), порван линолеум;
- в рекреационных зонах на 1,2,3 этажах, в мужском туалете (2 этаж), на лестничном марше между 2 и 3 этажом имеются дефекты напольного покрытия (плитки) в виде трещин и сколов.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.04.2023г. № ПМ 86230041000105688889 (фото №1-№23), протоколом осмотра от 19.04.2023г., экспертным заключением № 5 от 25.04.2023г.

2) 19.04.2023 г. в период с 11 ч. 10 мин. до 12 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 установлено, что туалетные кабины не оснащены держателями туалетной бумаги (женский туалет – 2 этаж, мужской туалет 2 и 3 этаж). В мужском туалете (3 этаж) отсутствует перегородка между кабинками. В женском туалете (3 этаж), в кабинете № 318 раковины имеют дефекты в виде трещин и сколов.

Данный факт является нарушением требований ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.04.2023г. № ПМ 86230041000105688889 (фото №24-№29), протоколом осмотра от 19.04.2023г., экспертным заключением № 5 от 25.04.2023г.

3) 19.04.2023 г. в период с 11 ч. 10 мин. до 12 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 установлено, что в кабинете № 314 окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи).

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п.2.4.13** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.04.2023г. № ПМ 86230041000105688889 (фото №30), протоколом осмотра от 19.04.2023г., экспертным заключением № 5 от 25.04.2023г.

4) 19.04.2023 г. в период с 11 ч. 10 мин. до 12 ч. 50 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 установлено, что, температура воздуха в учебных помещениях выше диапазона допустимых значений, а именно: в кабинете № 303 на установленном термометре показатель температуры +30 °С, в кабинете № 317 на установленном термометре показатель температуры +26 °С при нормируемых значениях 18-24).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п.2.7.1** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". **п. 98, таблица 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

- диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

- в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28 °С, нижняя граница идентична холодному периоду года;

- при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 °С.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.04.2023г. № ПМ 86230041000105688889 (фото №31-№34), протоколом осмотра от 19.04.2023г.

5) По результатам лабораторных исследований в кабинете №105 (кабинет технологии) МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) не соответствуют допустимым значениям, а именно:

1. в контрольной точке №1 (на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора №1): среднее значение относительной влажности воздуха $13,1 \pm 0,45\%$, при допустимом значении 40%-60%;

2. в контрольной точке №2 (центр): среднее значение относительной влажности воздуха $10,8 \pm 0,37\%$ - $11,6 \pm 0,40\%$, при допустимом значении 40%-60%.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Данный факт является нарушением требований ст.11, ст.28, ст.55 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п. 98, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований №194.23.Ф.К от 21.04.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме». Аккредитованный испытательный лабораторный центр (Испытательная лаборатория). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОССТРУ.0001.510820. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 10.11.15г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 25 августа 2023 г
Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «28» августа 2023 г.

1. Устранить дефекты и нарушения целостности внутренней отделки помещений, а именно: в кабинетах № 102 и №103; в горячем цеху; в кабинете № 104; спортивном зале; женском туалете (3 этаж); цехе для обработки овощей; в обеденной зоне; в кабинете № 202; в рекреационных зонах на 1,2,3 этажах; в мужском туалете (2 этаж); на лестничном марше между 2 и 3 этажом.

2. Санитарно-техническое оборудование привести в исправное состояние, а именно:
- туалетные кабины в женском туалете на 2 этаже, мужском туалете на 2 и 3 этажах оснастить держателями для туалетной бумаги;
- восстановить перегородку между кабинетами в мужском туалете на 3 этаже;

- устранить дефекты (трещины, сколы) раковин в женском туалете на 3 этаже и в кабинете № 318.
3. Окна в кабинете № 314 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
4. Привести в соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметры микроклимата (температура воздуха), в соответствии с допустимыми значениями в кабинетах №303 и №317. Провести измерения физических факторов, с привлечением надлежащим образом аккредитованной лаборатории.
5. Привести в соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметры микроклимата (относительная влажность воздуха), в соответствии с допустимыми значениями в кабинете №105 (кабинет технологии). Провести измерения физических факторов, с привлечением надлежащим образом аккредитованной лаборатории.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ
"Средняя школа № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения
ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

А.Ю. Сотников

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» апреля 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: